

工事の区切りごとに確認・検査した日時・確認者や手直し項目を記入して提出して下さい。
 確認・検査完了すると項目の □ の個所に チェックマーク を入れて下さい。

工事名:	担当者:	日時: / /
------	------	-----------------

木工事－2

チェック項目	メモ
<input type="checkbox"/> 梁材ホゾ部・ボトル周囲に破損はないか	
<input type="checkbox"/> 建物コーナー部の土台と柱にL金物の取付	
<input type="checkbox"/> 大引・根太の寸法とピッチの確認	
<input type="checkbox"/> 床補強根太の有無とピッチの確認	
<input type="checkbox"/> 床束と大引間にかすがい又は金物はあるか	
<input type="checkbox"/> 束石と束の固定の確認	
<input type="checkbox"/> 床束間に雲筋カキはあるか	
<input type="checkbox"/> 火打ち土台・梁のボルトの締め忘れ確認	
<input type="checkbox"/> 大引きの継手は床束から150mm内であるか	
<input type="checkbox"/> 出窓部分の補強・強度確認	
<input type="checkbox"/> 柱と土台・梁とのスキはないか	
<input type="checkbox"/> 床の下地板の仕様の確認	
<input type="checkbox"/> 床下補強の位置と仕様の確認	
<input type="checkbox"/> 屋根の野地板の仕様の確認	
<input type="checkbox"/> 屋根アスファルトルーフィングの仕様の確認	
<input type="checkbox"/> 同乗ルーフィングの立上がりの確認	
<input type="checkbox"/> 立上がり高さ 瓦葺き250mm その他20mm以上	
<input type="checkbox"/> 同上重ね幅 水上下は100mm 左右は200mm以上	
<input type="checkbox"/> 屋根仕上げ(瓦等)の確認	
<input type="checkbox"/> 樋のカラーの確認	
<input type="checkbox"/> 破風板の仕様と寸法の確認	
<input type="checkbox"/> 外壁下地板の仕様の確認と隙間の有無	
<input type="checkbox"/> 木ずりのサイズ確認12mm×75mm以上	
<input type="checkbox"/> 土台から2階床・小屋梁隙間の高さの確認	
<input type="checkbox"/> 使用断熱材の仕様と厚さの確認	
<input type="checkbox"/> 床下・壁・小屋裏の断熱材の隙間の有無	
<input type="checkbox"/> 確認申請表示の掲示はあるか	
<input type="checkbox"/> 住金現場申請の用意と提出	

<input type="checkbox"/> 同上不備項目施行確認	
<input type="checkbox"/> 住金、高耐久、性能保証の申請の用意と提出	
<input type="checkbox"/> 同上不備項目施行確認	
<input type="checkbox"/> 構造接合金物の締まり具合再確認	